

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код <\*>

КНМ 55220061000200803887 от 15.09.2021



**Главное управление МЧС России по Омской области**

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Омск, ул. Интернациональная, 41, тел.: 25-35-16, info@55.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

**Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы**

**по Ленинскому административному округу г. Омска**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Омск, ул. Стальского, 8 Б, тел./факс: 40-17-90, tond\_lao@55mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ  
НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 11/1/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Бюджетному общеобразовательному учреждению города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 114»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Ленинского административного округа г. Омска по пожарному надзору подполковника внутренней службы Кицелюка Ивана Петровича от 11.01.2022 № 11, в период с «17» января 2022г. по «28» января 2022г.

Государственным инспектором Ленинского административного округа г. Омска по пожарному надзору младшим лейтенантом внутренней службы Головаха Дмитрием Сергеевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал:

и.о. директор Беломытцева Оксана Геннадьевна

директор Баранцев Евгений Александрович

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении и
1.	<i>В случае пожара не обеспечена автоматическая разблокировка и (или) открывание ворот, установленных на проезде, подъезде, и нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники, а также в месте установки автоматических ворот отсутствует видео- и аудио связь с круглосуточно дежурящим персоналом</i>	<i>п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479</i>	01.11.2022	
2	<i>Не проводится проверка состояния огнезащитной обработки (протитки) не реже 1 раза в 3 года (Чердака)</i>	<i>п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479</i>	01.11.2022	
3	<i>Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждения на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты</i>	<i>п.17 «б» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479</i>	01.11.2022	
4	<i>Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний, пожарных лестниц</i>	<i>п.17 «б» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479</i>	01.11.2022	
5	<i>Выход на чердак с лестничной клетки не выполнен через противопожарный люк 2-ого типа размером 0,6 × 0,8 метра и отсутствует закреплённая стальная стремянка (согласно поэтажного плана строения, 3 этаж, помещение 28)</i>	<i>ст. 4, ч. 1, 3 ст. 6, ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент в требованиях пожарной безопасности»; п. 7.7 СП 4.13130.2013</i>	01.11.2022	
6	<i>Отсутствуют двери в лестничных клетках, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации, с приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах</i>	<i>п. 16 (д), п. 24 Правил противопожарного режима в РФ, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479</i>	01.11.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

и.о. директора О.Т.Тришанин  
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

И.С.С. 28.01.14  
(подпись)

Государственный инспектор Ленинского  
административного округа г. Омска по пожарному  
надзору капитан внутренней службы Головаха Д.С.  
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
органа государственного пожарного надзора)

Д.С.Головаха  
(подпись)